



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-4715CU0406

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Deltamess DWWF GmbH Sebenter Weg 42, D-23758 Oldenburg
Vertreiber <i>distributor</i>	Deltamess DWWF GmbH Sebenter Weg 42, D-23758 Oldenburg
Produktart <i>product category</i>	Durchflussmessgeräte: Wasserzähler (4715)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Wasserzähler für die Aufputzmontage
Modell <i>model</i>	Delta AP smart M
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 2-0067/23 T01 vom 24.07.2023 (TZW) Baumusterprüfung: WZ 015/19 vom 21.11.2019 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: 5-0105/22 vom 06.05.2022 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: 5-0341/22 vom 29.06.2022 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 421 (01.05.2009) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	21.11.2029 / 24-0871-WNV

70259-04-A-DE

20.09.2024 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00


DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Delta AP smart M	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 Volumendurchfluss: Q3 = 2,5 m³/h	Baulänge: 80 mm oder 110 mm
Delta AP smart M	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25 Volumendurchfluss: Q3 = 4,0 m³/h	Baulänge: 130 mm

The logo for DWA (Deutscher Verein des Bauwesens) is located in the bottom right corner of the page. It consists of the letters 'DWA' in a stylized, bold font, with a circular emblem to the right containing a smaller 'DWA' and some decorative elements.