



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-4715CS0136
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Deltamess DWWF GmbH Sebenter Weg 42, D-23758 Oldenburg
Vertreiber <i>distributor</i>	Deltamess DWWF GmbH Sebenter Weg 42, D-23758 Oldenburg
Produktart <i>product category</i>	Durchflussmessgeräte: Wasserzähler (4715)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Messkapselzähler aus Rotguss oder Messing
Modell <i>model</i>	Koax 2"
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: K 20 1024.3 vom 23.08.2021 (TZW) Baumusterprüfung: WZ 015/16+WZ 016/16 vom 04.05.2017 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 129/19 vom 15.10.2019 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: 5-0105/22 vom 06.05.2022 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: 5-0341/22 vom 29.06.2022 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: 5-1188/21 vom 01.03.2022 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 406 (01.05.2021) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	04.05.2027 / 22-0388-WNV

70028-04-A-DE

04.08.2022 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
IST	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20 Volumendurchfluss: Q3; 2,5 m ³ /h	
IST (Winkelarmatur)	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20 Volumendurchfluss: Q3; 2,5 m ³ /h	

DW